



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014011002726978

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒压/恒流模式，安全特低电压， $t_a:60^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:80^{\circ}\text{C}$ ，I类，IP67，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护： 110°C ）

见附页；100-240V~ 50/60Hz.

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月07日 有效期至：2029年08月06日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2014年10月13日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014011002726978

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号	恒压输出		恒流输出	
	输出电压(V)	输出电流(A)	最大输出电压(V)	输出电流(A)
HLG-80H-12	12Vdc	5A	12Vdc	5A
HLG-80H-15	15Vdc	5A	15Vdc	5A
HLG-80H-20	20Vdc	4A	20Vdc	4A
HLG-80H-24	24Vdc	3.4A	24Vdc	3.4A
HLG-80H-30	30Vdc	2.7A	30Vdc	2.7A
HLG-80H-36	36Vdc	2.3A	36Vdc	2.3A
HLG-80H-42	42Vdc	1.95A	42Vdc	1.95A
HLG-80H-48	48Vdc	1.7A	48Vdc	1.7A
HLG-80H-54	54Vdc	1.5A	54Vdc	1.5A

输入: 100-240VAC 50/60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014011002727001

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒压/恒流模式，安全特低电压， $t_a:60^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:80^{\circ}\text{C}$ ，I类，IP65，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护： 110°C ）

见附页；100-240V~ 50/60Hz.

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月07日 有效期至：2029年08月06日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2014年10月13日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014011002727001

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号	输入规格	恒压输出		恒流输出	
		输出电压(V)	输出电流(A)	最大输出电压(V)	输出电流(A)
HLG-80H-12A	100-240V~	12Vdc	5A	12Vdc	5A
HLG-80H-15A	0.85A 50/60Hz	15Vdc	5A	15Vdc	5A
HLG-80H-20A		20Vdc	4A	20Vdc	4A
HLG-80H-24A		24Vdc	3.4A	24Vdc	3.4A
HLG-80H-30A		30Vdc	2.7A	30Vdc	2.7A
HLG-80H-36A		36Vdc	2.3A	36Vdc	2.3A
HLG-80H-42A		42Vdc	1.95A	42Vdc	1.95A
HLG-80H-48A		48Vdc	1.7A	48Vdc	1.7A
HLG-80H-54A		54Vdc	1.5A	54Vdc	1.5A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014011002727036

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒流模式，安全特低电压， $t_a:60^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:80^{\circ}\text{C}$ ，I类，IP67，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护： 110°C ，非控制端口调光）
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月07日 有效期至：2029年08月06日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2014年10月13日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014011002727036

证书附页：第 1 页 共 1 页

HLG-80H-12B 输出：12Vdc, 5A (恒流);
HLG-80H-15B 输出：15Vdc, 5A (恒流);
HLG-80H-20B 输出：20Vdc, 4A (恒流);
HLG-80H-24B 输出：24Vdc, 3.4A (恒流);
HLG-80H-30B 输出：30Vdc, 2.7A (恒流);
HLG-80H-36B 输出：36Vdc, 2.3A (恒流);
HLG-80H-42B 输出：42Vdc, 1.95A (恒流);
HLG-80H-48B 输出：48Vdc, 1.7A (恒流);
HLG-80H-54B 输出：54Vdc, 1.5A (恒流);
输入：100-240V~, 0.85A, 50/60Hz。
本系统产品调光方式：外接电阻调光。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018011002115662

发证日期: 2023 年 12 月 05 日

有效期至: 2028 年 08 月 01 日

**认证委托人名称
及注册地址** 明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

**产品生产者名称
及注册地址** 明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

**生产企业名称
及生产地址** 明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

**产品名称和系列、
规格、型号** LED 模块用交流电子控制装置(LED 控制装置, 独立式, 非控制端口调光(需要配外接电阻), 恒流模式, 安全特低电压, ta:60°C, tc:80°C, I 类, IP65, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护:110°C)
见附件。100-240V~ 50/60Hz

**产品标准和
技术要求** GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018 年 09 月 19 日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：2018011002115662

纸 号：

HLG-80H-12AB 输出：Max.12Vdc 恒流 5A；
HLG-80H-15AB 输出：Max.15Vdc 恒流 5A；
HLG-80H-20AB 输出：Max.20Vdc 恒流 4A；
HLG-80H-24AB 输出：Max.24Vdc 恒流 3.4A；
HLG-80H-30AB 输出：Max.30Vdc 恒流 2.7A；
HLG-80H-36AB 输出：Max.36Vdc 恒流 2.3A；
HLG-80H-42AB 输出：Max.42Vdc 恒流 1.95A；
HLG-80H-48AB 输出：Max.48Vdc 恒流 1.7A；
HLG-80H-54AB 输出：Max.54Vdc 恒流 1.5A；
输入：100-240V~ 50/60Hz
调光方式：外接电阻。

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心